

Slovenske železnice – Infrastruktura, d. o. o.

Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana

Tel.: 01 / 29 14 023

Faks: 01 / 29 14 822


E-pošta: simon.kovacic@slo-zeleznice.si

Naša št.: 2.2.-2/2012-BM

Datum: 6. 2. 2012

Bassih P. Solomon

LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, d.d.	
Prejeto: 24-02-2012	
Org.en.	Števil.



01_0_00297_12

Slovenske železnice – Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana izdajajo, na zahtevo vlagatelja LUZ, d. d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, za pripravljavca prostorskega akta OBČINO DIVAČA, Kolodvorska ulica 3 a, 6215 Divača, na podlagi 47. čl. Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, ZVO - Ur. list RS, št. 70/08, sprem. in dopol. ZPNačrt.-A, Ur. list RS, št. 108/09, ZUPUDPP - Ur. list RS, št. 80/10 (popr. 106/10), ZKZ-C - Ur. list RS, št. 43/11) ter 2. odst. 11. b čl. Zakona o železniškem prometu (ZZelP UPB-6, Ur. list RS, št. 11/11), v zadevi podaje **smernic k osnutku OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE DIVAČA**, naslednje

SMERNICE

k osnutku OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE DIVAČA, po predloženi dokumentaciji – digitalno gradivo osnutka je v elektronski obliki dostopno na spletnem strežniku MOP, pod naslednjimi ugotovitvami:

1. Na območju občine Divača potekata obstoječi železniški progi in sicer št. 50 Ljubljana – Sežana – drž. meja ter št. 60 Divača – cepišče Prešnica.
2. V Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04) in Nacionalnem programu razvoja slovenske železniške infrastrukture (Ur. list RS, št. 13/96) je načrtovana hitra proga državna meja – Sežana – Ljubljana – Dobova – drž. meja in gradnja 2. tira železniške proge Divača – Koper.
Za gradnjo 2. tira železniške proge Divača – Koper so v pripravi spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta.
3. Za vse posege znotraj varovalnega progovnega pasu navedenih železniških prog je treba upoštevati določbe Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP - UPB1, Ur. list RS, št. 36/10, ZVZelP-B, Ur. list RS, št. 60/11), Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Ur. list SRS, št. 2/87), Pravilnika o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV (Ur. list RS, št. 56/03) in SIST EN 50122, Pravilnika o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Ur. list RS, št. 47/09) ter ostalih podzakonskih aktov, ki so navedeni v 120. čl. prej navedenega zakona.



Simon Kovacic
Po pooblastilu direktorja
št. 2.2.-380/2012
mag. Simon Kovacic



POSLATI:

- *Vlagatelj*
- *SŽ – Infrastruktura, d. o. o.,
SVP Postojna*
- *SŽ – Infrastruktura, d. o. o.,
SEE Ljubljana*
- *evidenca, tu*

V vednost:

- *RS, Ministrstvo za promet, Direktorat za
železnice in žičnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana*