



aluminijasta pločevina s toplotno izolacijo iz kamene volne

zaključna kapa predizoliranega razvoda

jeklana zaščitna cev

fiksna točka armirano betoski blok

podzemni vročevod 2x DN65 predizolirana cev, jeklana s poliuretanskim plaščem in polietilenskim plaščem mere 292/196m

Sprememba	opis spremembe	datum	podpis



KIJIMA 2000 d.o.o.
 projektiranje, inženiring
 nadzor, meritve, trgovina
 Prvomajska 37
 5000 Nova Gorica

t: +386 (0)5 330 52 00
 f: +386 (0)5 330 52 10

Objekt	ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNA ŠOLA DR. BOGOMIRA MAGAJNE DIVAČA
Investitor	OBČINA DIVAČA Kalođvorska ulica 3/a, 6215 Divača
Vsebinska risba	DETALJ VSTOPA TOPLOVODA V OBJEKT
Vrsta načrta	5. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
Vrsta projekčne dokumentacije	PZI
Št. načrta	3073K-S
merilo	1:20
datum	DECEMBER 2013
Odgovorni vodja projekta	Oliver Černe, udi.s.
Odgovorni projektant	IZS S-0323
Sodelavec	Aleš Vodopivec
Številka risbe	5.5.9