

**ELEKTRO PRIMORSKA, d.d.** za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07 in 57/12) ter na podlagi vloge št. **350-0007/2018-11 z dne 28.5.2019; prejeta dne 30.5.2019** izdaja

OBČINA DIVAČA  
KOLODVORSKA ULICA 3 A

6215 DIVAČA

OBČINA DIVAČA	
Prejeta:	Šifra z.: <i>301</i>
<i>12. 06. 2019</i>	Vred.
Šifra zadeve: <i>350-0007/2018-26</i>	Pril.:

## PRVO MNENJE št. 2596

### I. UVODNE UGOTOVITVE

K dokumentaciji: osnutek sprememb in dopolnitev OPN Občine Divača št. 3, št. 766-19; maj 2019  
Naročnik: OBČINA DIVAČA, KOLODVORSKA ULICA 3 A, 6215 DIVAČA

### II. TEHNIČNI POGOJI

1. Distribucijska elektroenergetska infrastruktura se lahko gradi do meje sosednjih zemljišč.

### III. OSTALI POGOJI

1. Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. Planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj s pripadajočim SN in NN omrežjem bo odvisna od predvidenih obremenitev na posameznih področjih.
3. Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.
4. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS 101/10).
5. Za potrebe območij na katerih bo potrebna večja priključna moč, bo potrebno pri **ELEKTRO PRIMORSKA, d.d.** posebej naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo.
6. Naročnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naše mnenje.
7. Priključevanje objektov na distribucijsko elektroenergetsko omrežje se izveste v skladu s soglasjem za priključitev, ki ga je potrebno predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja in s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje električne energije (SONDO) (Ur.l. RS št. 41 z dne 30.5.2011).

Sežana, 11. 6. 2019

**Pripravil/-a:**

ANDREJ MAHNIČ, dipl. inž. el.

Poslati priporočeno s povratnico!

**Direktor distribucijske enote:**  
ŽARKO CERKVENIK, dipl. inž. el.

**ELEKTRO PRIMORSKA,**  
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO  
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.  
NOVA GORICA, Erjavčeva 22  
- 57 -

Poslano:

- OBČINA DIVAČA, KOLODVORSKA ULICA 3 A, 6215 DIVAČA