

Št.: 610-0217/2019-2

Datum: 27.06.2019

*Navak.*

OBČINA DIVAČA  
ŽUPANJA  
Kolodvorska ulica 3/a  
6215 Divača

OBČINA DIVAČA	
Prejeto: 28. 06. 2019	Šifra zadeve: 322
Šifra zadeve: 310-0009/1018-31	Vred.
	Pril.

Kraški vodovod Sežana izdaja na podlagi 47.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi s 53. členom Zakona o prostorskem načrtovanju ( ZP NAČRT; ( Ur. list RS, ŠT. 33/07, 70/08-ZVO – 1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14- Odl. US, 14/15- ZUUJFO, 61/17- ZUreP-2) v zadevi pridobivanja prvega mnenja k osnutku prostorskega načrta:

### SD OPN 3 DIVAČA

naslednje: PRVO MNENJE NA OPN ZA PODROČJE VODOVODA

Predlagamo, da se v grafični in tekstualni del vnese naslednje opremljanje z javnim vodovodom zaradi pomanjkljive, nezadostne ali neustrezne oskrbe s pitno vodo na naslednjih poselitvenih območjih:

1. Izgradnja VH LAŽE 200m<sup>3</sup> in vodovoda NL DN 100 do Laž.
2. Obnova vodovodov v Senožečah različnih dimenzij.
3. Izgradnja črpališča Senožeče za visoko cono.
4. Izgradnja vodovodnega omrežja na območju vasi Kozjane, Vareje, Barka, Misliče, Vatovlje, Podgrad pri Vremah.
5. Dograditev primarnega vodovoda za Divačo iz OC Risnik.

V prilogi dostavljamo grafični prikaz predlaganih vsebin na območjih urejanja.

Priključevanje na javni vodovod je v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Ur. l. Št. 88/2012 z dne 23.11.2012 OBVEZNO, zato je potrebno slediti cilju urejanja področja vodo oskrbe.

Priloge: vodovodno omrežje PREDLOG UREJANJA

Vodja sektorja distribucije  
In vzdrževanja

Oskar Čebulec



Direktor:  
Primož Turšič, univ.dipl.inž.grad.





